




ZUNCHO PERIMETRAL COBERTA



FORJAT COBERTA



SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE (BIGUETA SEMIRRESISTENT PRETESADA)



TOTES LES LONGITUTS D'ARMATS INDICADES INCLOUEN POTES
TOTES LES POTES D'ARMADURES DE SOSTRES SÓN DE 15cm

CÀRREGUES: KN/m²

SOSTRES	S1	
PES PROPÍ:	3.60	S1: SOSTRE SANITARI
PERMANENTS:	2.00	
VARIABLES:	2.00	
TOTAL:	7.60	

MAJORACIÓ DE CÀRREGUES PERMANENTS: 1.35
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES VARIABLES: 1.50
LES CÀRREGUES QUE ES DONEN CORRESPONEN A LES ZONES ALLEUGERIDES
ELS MOMENTS POSITIVS INDICATS EN PLANTES SON MAJORATS I PER M DE SOSTRE

MATERIALS (EHE08, VIDA ÚTIL: 50 ANYS, CEM I)

ELEMENT	FORMIGÓ	ACER ARMADURES	RECOBRIMENT
FONAMENTS	HA-25/B/20/IIa	B-500SD	40mm *1
SOSTRES	HA-25/B/12/I	B-500SD	30mm
COEF. MINORACIÓ	1.5	1.15	

CONTROL ESTADÍSTIC DISTINTIU QUALITAT

*1 RECOBRIMENTS ELEMENTS FORMIGONATS CONTRA EL TERRENY: 80mm

DISPOSICIÓ DE SEPARADORS (art. 69.8.2 EHE08)

Element		Distància màxima
Elements superficials horitzontals (lloses, sostres, sabates i lloses de fonament)	Xarxat inferior	50 Ø 6 100 cm
	Xarxat superior	50 Ø 6 50 cm
Murs	Cada xarxat	50 Ø 6 50 cm
	Separació entre xarxats	100 cm
Bigues (1)		100 cm
Pilars (1)		100 Ø 6 200 cm

(1): Es disposaran, com a mínim, tres plans de separadors per tram entre pilars en el cas de bigues i per tram entre sostres en el cas de pilars. Es col·locaran agafats als estreps Ø: Menor diàmetre de l'armadura que es separa.

ANCORATGE I CAVALCAMENT DE BARRES (art. 69.5 EHE08)

Ø	POSICIO I (INFERIOR O VERT.)			POSICIO II (SUPERIOR)		
	ANCOR.	CAVALC. S>10*Ø	CAVALC. S<10*Ø	ANCOR.	CAVALC. S>10*Ø	CAVALC. S<10*Ø
10	25	35	50	35	50	70
12	30	45	60	45	60	85
16	40	60	80	60	80	115
20	60	85	120	85	120	170
25	95	135	190	135	185	265
32	155	215	310	215	305	430

∞ S ∞ S: DISTÀNCIA ENTRE CAVALCAMENTS